

Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met inspectiecertificaat volgens Bouwbesluit 2012

Artikel 6.20 en 6.23

Wanneer wordt er volgens Bouwbesluit 2012 een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie geëist voorzien van een inspectiecertificaat?

Gebruiksoppervlakte	Hoogste vloervan de gebruiksfunctie gemeten boven meetniveau	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20 zesde lid (brandmeld)	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.23 vierde lid (ontruiming)
Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]				

1	Woonfunctie						
a. Woonfunctie voor zorg							
	1. Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	ZC	-	-
	2. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	-	-	Volledig	-	-	-
	3. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	Ja, ZP	Ja ¹	Ja
	4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	Volledig	-	-	-
	5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	Volledig	ZC	-	-
	6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	Volledig	Ja, ZP	Ja ¹	Ja
	7. Andere woonfunctie voor zorg	-	-	-	-	-	-
b. Andere woonfunctie							
		-	-	-	-	-	-
					ZC: doormelding naar een zorgcentrale ZP: doormelding naar een zusterpost		
2 Bijeenkomstfunctie							
a. Voor het aanschouwen van sport							
		-	-	-	-	-	-
b. Kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar							
		200	-	Volledig	-	-	-
		-	1,5 #	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja
c. Andere bijeenkomstfunctie							
		-	5	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		-	50	Volledig	-	Ja ³	Ja
		500	-	Niet auto	-	-	-
		1000	-	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		5000	-	Volledig	-	Ja ³	Ja
3 Celfunctie							
		-	-	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja
4 Gezondheidszorgfunctie							
a. Gezondheidszorgfunctie met bedgebied							
		-	-	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja
b. Andere gezondheidszorgfunctie							
		-	20	Niet auto	Ja	-	-
		-	50	Gedeeltelijk	Ja	Ja ¹	Ja
		-	4,1	Niet auto	-	-	-
		250	1,5	Niet auto	-	-	-
		500	-	Niet auto	-	-	-
5 Industriefunctie							
a. Lichte industriefunctie							
		-	-	-	-	-	-
b. Andere industriefunctie							
		-	20	Niet auto	-	-	-
		750	4,1	Niet auto	-	-	-
		1500	1,5	Niet auto	-	-	-
		2500	-	Niet auto	-	-	-
6 Kantoorfunctie							
		-	20	Niet auto	-	-	-
		-	50	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		500	4,1	Niet auto	-	-	-
		750	1,5	Niet auto	-	-	-
		1500	-	Niet auto	-	-	-
7 Logiesfunctie							
a. Logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw							
		250	-	Volledig	-	Ja ³	Ja
b. Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking							
		-	1,5	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja***
c. Logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking							
		250	-	Volledig	-	Ja ³	Ja***
8 Onderwijsfunctie							
		-	4,1	Niet auto	-	-	-
		-	50	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		250	1,5	Niet auto	-	-	-
		500	-	Niet auto	-	-	-
9 Sportfunctie							
		-	4,1	Niet auto	-	-	-
		-	50	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		500	1,5	Niet auto	-	-	-
		1000	-	Niet auto	-	-	-
10 Winkelfunctie							
		-	4,1	Niet auto	-	-	-
		-	50	Volledig	-	Ja ³	Ja
		500	1,5	Niet auto	-	-	-
		1000	-	Niet auto	-	-	-
		5000	13	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		10000	-	Gedeeltelijk	-	Ja ³	Ja
		10000	13	Volledig	-	Ja ³	Ja

Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met inspectiecertificaat volgens Bouwbesluit 2012

Artikel 6.20 en 6.23

Wanneer wordt er volgens Bouwbesluit 2012 een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie geëist voorzien van een inspectiecertificaat?

	Gebruiksoppervlakte	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven meetniveau	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20 zesde lid (brandmeld)	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.23 vierde lid (ontruiming)
	Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]				
11 Overige gebruiksfunctie						
a. Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	1,5	Niet auto	-	-	-
	1000	-	Volledig	-	-	-
	2500	-	Volledig	-	Ja ³	ja
b. Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	1,5	Niet auto	-	-	-
	-	13	Gedeeltelijk	-	-	-
	1000	-	Niet auto	-	-	-
	2500	-	Gedeeltelijk	-	Ja ³	ja
c. Andere overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	-	-
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	-

Bouwbesluit 2012

N.v.t. indien op genoemde hoogste vloer niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden voor kinderen zijn.

Regeling Bouwbesluit 2012

Artikel 1.10 geldigheid certificaat

1 - Geldigheidsduur 1 jaar.

Geldt ook voor automatische brandblusinstallaties en rookbeheersingsinstallaties.

3 - Geldigheidsduur 3 jaar.

Artikel 2.2 Ontruiming

*** Altijd totaalontruiming.

Artikel 5.4 Onderhoud NEN 2654-1 BMI, zijn alleen de volgende artikelen van toepassing

- Artikel 5.3 met uitzondering van 5.3.6

- Artikel 5.4, 5.6 en 5.7

Artikel 5.5 Onderhoud NEN 2654-2 OAI, zijn alleen de volgende artikelen van toepassing

- Artikel 5.3 met uitzondering van 5.3.5

- Artikel 5.4, 5.5.3 en 5.6

Artikel 5.3a en 5.9a

Bij de toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

Welk type ontruimingsalarminstallatie wordt voorgeschreven? (uit de NEN 2575-1:2012)

